

## Re: Antw: >>> Anfrage / Bewetterung Schacht-Bergbau DBHD

An Ing. Goebel <info@ing-goebel.de>

---

Sehr geehrter Herr Goebel

pro Gerät mit 8000 m<sup>3</sup>/h bei 500 Pa externer Pressung benötigen wir eine Stellfläche von L 4000 x B 1600 x H 1000 mm  
Umlaufende Freifläche pro Gerät ca. 1m

dazu kommt noch der Kälteerzeuger pro Gerät mit einer Leistung von ca. 90 Kw L 2600 x B 1200 x H 1800mm zur Aussenaufstellung

Freundliche Grüße / best regards

Thomas Thielscher

ATK und MOTI GmbH

---

ATK und MOTI GmbH Münchenhofstr. 50  
39124 Magdeburg  
Germany

Tel: +49-391-28 92 11-0  
Fax: +49-391-28 92 11-49  
mail: [info@atk-kaelte.de](mailto:info@atk-kaelte.de)  
web: [www.atk-kaelte.de](http://www.atk-kaelte.de)

---

Geschäftsführer: Ute & Thomas Thielscher, Henryk Walter  
Prokurist: Dirk Altmann  
Amtsgericht: Stendal HRB 101080  
USt-Id.Nr.: DE 139306228  
Steuer-Nr.: 102/107/00175

---

>>> Ing. Goebel 27.05.2018 19:35 >>>

Grüezi - Sehr geehrter Herr Thielscher,

Danke für die "Einfamilienhaus" Dimensions Kühlungs Info.

Hier ein erster vertraulicher Einblick zum Bohrungs-Ausbau :

Antworten auf Ihre Fragen :

8.000 m<sup>3</sup>/h x 2 ( Zwei komplett redundante Systeme benötigt !!! )  
Durchmesser Lüftungs-Rohre IN ist 2 m. / OUT offener Querschnitt  
Zuluft-Temperatur maximal + 10 °C gilt für Sommer wie für Winter  
Maximal technische Entfeuchtung - Schwitzwasser anbieten bitte

3 Anlagen anbieten - 2 im Einsatz, eine komplett auf Stand By ...

Wie sehen solche Kalt-Luft Erzeuger aus ? Wir können da nicht ein blaues Einfamilienhaus einzeichnen ... Erbitte Beispiel-Bild.

MfG - Ing. Goebel

.

Anlagen : techn. Zeichnung

Thomas Thielscher <[t.thielscher@atk-kaelte.eu](mailto:t.thielscher@atk-kaelte.eu)> hat am 24. Mai 2018 um 09:51 geschrieben:

Sehr geehrter Herr Goebel

Zur technischen Aufgabenstellung fehlen noch viele Info`s

- benötigte Luftmenge
- komplette Schachtkühlung (Bereich)zur Kühlung
- größe Belüftungsrohre
- Zulufttemp. Solltemp. Winter / Sommer
- Entfeuchten ?
- Abluftwettermenge
- u.a.

Größe der Anlage annähernd Einfamilienhaus im Durchschnitt

Freundliche Grüße / best regards

Thomas Thielscher

ATK und MOTI GmbH

---

ATK und MOTI GmbH Münchenhofstr. 50  
39124 Magdeburg  
Germany

Tel: +49-391-28 92 11-0  
Fax: +49-391-28 92 11-49  
mail: [info@atk-kaelte.de](mailto:info@atk-kaelte.de)  
web: [www.atk-kaelte.de](http://www.atk-kaelte.de)

---

Geschäftsführer: Ute & Thomas Thielscher, Henryk Walter  
Prokurist: Dirk Altmann  
Amtsgericht: Stendal HRB 101080  
USt-Id.Nr.: DE 139306228  
Steuer-Nr.: 102/107/00175

---

>>> Ing. Goebel 23.05.2018 12:47 >>>

Sehr geehrte ATK,

... bitte sehen Sie sich mal die techn. Zeichnung  
in der Anlage an. - Anfrage Bewetterung DBHD.

Wir suchen einen Anbieter für eine Bewetterung.  
- grosse Mengen Kaltluft herstellen und über die  
2 x 2 Belüftungs-Rohre regelbar zuführen ...  
- zusätzliche Flow-Eis Kühlung kommt bauseitig

Wie sehen grosse Kaltluft-Erzeuger aus ? wir sind  
noch in der Planung. Nur Email Kontakt erwünscht.

Mit freundlichen Grüssen  
Volker Goebel

<http://www.dbhd-hlw.de>

.